

泰州市水务有限公司管网水常规分析报表

采样时间		2022.12.22							
检测项目		合格率	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	"氯气及游离氯制剂(游离氯)"	耗氧量
单位		/	度	NTU		CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L
生活饮用水水质卫生标准(GB5749-2006)		/	≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不得检出	≥0.05	/
1	孔桥医院门诊部一楼卫生间	100.00%	<5	0.42	无(0级)	未检出	未检出	0.12	1.0
2	许庄卫生服务中心一楼卫生间	100.00%	<5	0.38	无(0级)	未检出	未检出	0.15	1.0
3	罡杨社区卫生服务中心一楼卫生间	100.00%	<5	0.46	无(0级)	未检出	未检出	0.19	1.1
4	大泗社区卫生服务中心一楼卫生间	100.00%	<5	0.47	无(0级)	未检出	未检出	0.11	1.0
5	胡庄社区版卫生服务中心一楼卫生间	100.00%	<5	0.42	无(0级)	1	未检出	0.14	1.0
6	田河社区卫生服务中心内科门诊	100.00%	<5	0.38	无(0级)	未检出	未检出	0.18	1.1
7	江苏明星减振器有限公司	100.00%	<5	0.32	无(0级)	1	未检出	0.29	1.0
8	泰虹机械	100.00%	<5	0.29	无(0级)	未检出	未检出	0.19	1.0
9	江海高速苏通卡服务中心	100.00%	<5	0.33	无(0级)	未检出	未检出	0.23	1.0
10	泰州医药高新区行政审批局一楼卫生间	100.00%	<5	0.30	无(0级)	未检出	未检出	0.21	1.1
11	华港镇镇政府一楼卫生间	100.00%	<5	0.41	无(0级)	未检出	未检出	0.14	0.99
12	野徐医院一楼卫生间	100.00%	<5	0.40	无(0级)	未检出	未检出	0.11	1.0
13	白马卫生服务中心一楼卫生间	100.00%	<5	0.38	无(0级)	未检出	未检出	0.12	1.1
14	苏陈中心卫生院一楼卫生间	100.00%	<5	0.44	无(0级)	未检出	未检出	0.23	1.0